

CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

COMFORT HEATING BV

(Exclusive Heating Systems)
Evence Coppélaan 96 bus 2
3600 Genk
089/ 35 51 30
Email : info@comfortheating.be
Website : www.comfortheating.be
BE 0543.791.797
Bank : BE53 3631 4422 0953

Opdrachtgever : Sensinno

Klant :

Adres : Burgemeester G. Dextersla 9
3630 Maasmechelen

Tel :

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : **SV 02460**

Adres reservoir : idem

Nominale reservoir : 4000 liter

Materiaal buitenwand : FWM toegankelijk ontoegankelijk

Nummer van het reservoir : /

1 – Mazoutreservoir – kleiner dan 6000 liter – voor de verwarming van een gebouw

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir :/...../.....

Datum uitvoering controle : 27/02/2023

Controles :

Bijzondere opmerkingen :

Dichtheidscontrole : ok

Visuele controle van de toebehoren : ok

Overvulbeveiligingssysteem : ok

Controle aanwezigheid water en slib : niet

Lekdetectiesysteem : niet

Certificaat vorige controle : niet

Meting potentiaalverschil : niet *Verdere exploitatie toegelaten/~~niet toegelaten~~

Visuele controle buitenwand : ok ok

*Schrappen wat niet past

2 – Mazoutreservoirs ingedeeld in klasse III

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir :/...../.....

Datum uitvoering controle :/...../.....

Controles :

Bijzondere opmerkingen :

Algemeen onderzoek

a) Visuele controle uitwendige zichtbare delen
en de algemene staat van de opslagplaats :

b) Kathodische bescherming :

c) Lekdetectiesysteem :

d) Overvulbeveiligingssysteem :

e) Aanwezigheid water en/of slib :

f) Certificaat vorige controle :

g) Dichtheidsbeproeving (30hPa/min) :

h) Verontreiniging buiten het reservoir :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

*Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

Merkteken : (groen – oranje – rood)*

De kenmerken

Beperkt onderzoek = punten a,b,c,d,e,f

Groen : het reservoir mag verder in gebruik genomen worden


Oranje : het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden, maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren.

Rood : het reservoir mag niet meer bijgevuld worden en moet buiten gebruik worden gesteld.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

De volgende controle dient uitgevoerd te worden voor/...../.....

Naam en handtekening technicus
en firmastempel :
Comfort Heating BV
Evence Coppéelaan 96 bus 2
3600 Genk
089/ 35 51 30

De Hondt-Man


Naam en handtekening klant :

Stommaekes


WERKBON


<u>OPDRACHTGEVER/FACTURATIE-ADRES</u> (indien verschillend van werkadres)		<u>WERKADRES</u>	
Naam : <i>Sensimmo</i>		Naam : <i>(P) Hamacher</i>	
Adres :		Adres : <i>Burgemeester G. Desteerstraat 9</i> <i>3630 Maasmechelen</i>	
Tel. nr :		Tel. nr :	
Gsm nr :		Gsm nr :	
E-mail :		E-mail :	
Datum : <i>27/02/2023</i>	Uur :		Type klant : <i>VK</i>
Eigenaar	Huurder	6% btw	21% btw
		Btw verlegd	

OPDRACHT

- onderhoud mazoutketel
- onderhoud mazoutketel/schouw
- onderhoud gasketel
- reiniging schoorsteen :
- keuring mazouttank
- ander :

UITGEVOERDE WERKEN

Bouwen gasolie mazouttank gekend

Bedrag :	Betaling voldaan	Cash	Bancontact
	Betaling niet voldaan <i>b</i>		
Voor akkoord, plaats & datum <i>Maasmechelen 27/02/2023</i>	Handtekening uitvoerder 		Handtekening klant <i>Hamacher</i>

